



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(Ростехнадзор)

НИЖНЕ-ВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

ул. Московская, д.94, Саратов, 410012
Телефон: (8452) 26-26-61 Факс: (8452) 27-51-95 E-mail: office@nvol.gosnadzor.ru
ОКПО 02844067, ОГРН 1023403462488 ИНН/КПП 3444046034/344501001

Приложение к акту проверки

№ 57/15-НВ от 20.02.2015 г.

ПРЕДПИСАНИЕ № 57/15-НВ

г. Саратов
(место составления)

20 февраля 2015 г.
(дата составления)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
«Березка» села Березняки Воскресенского района Саратовской области»

(наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

Заведующая МДОУ «Детский сад «Березка» села Березняки Воскресенского
района Саратовской области» Зубкина Любовь Сергеевна

(должность, Ф.И.О. руководителя юридического лица)

Мной, государственным инспектором отдела государственного энергетического
надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Саратовской области
Токаревым Дмитрием Александровичем

(должности, Ф.И.О)

в процессе проведения плановой выездной проверки выявлены следующие
нарушения требований законодательных и иных нормативно-правовых актов
Российской Федерации, технических регламентов и иных обязательных
требований, установленных нормативными актами:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
1.	Не соблюдены сроки проведения обязательного энергетического обследования, не проведено обязательное энергетическое обследование Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Березка» села Березняки Воскресенского района Саратовской области» - не представлен энергетический паспорт организации.	ч.2 ст. 16 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».	20.08.2015г.


На основании Федерального закона Российской Федерации «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008г. № 294-ФЗ; Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 г. № 401; Административного регламента по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению контроля и надзора за соблюдением в пределах своей компетенции требований безопасности в электроэнергетике (технический контроль и надзор в электроэнергетике), зарегистрировано в Минюсте РФ 06.07.2010 г. № 17709, утвержденного Приказом Минприроды России от 28.04.2010, Положения о Нижне-Волжском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору утвержденного приказом Ростехнадзора от 12.12.2012 № 720; Административного регламента по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению государственного контроля и надзора за соблюдением юридическими лицами, в уставных капиталах которых доля (вклад) Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования составляет более чем 50 процентов и (или) в отношении которых Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование имеют право прямо или косвенно распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции (доли), составляющие уставные капиталы таких юридических лиц, государственными и муниципальными унитарными предприятиями, государственными и муниципальными учреждениями, государственными компаниями, государственными корпорациями, а также юридическими лицами, имущество которых либо более чем 50 процентов акций или долей в уставном капитале которых принадлежит государственным корпорациям, требования о принятии программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденного Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 2 февраля 2012 года № 72; Административного регламента по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению государственного контроля и надзора за проведением обязательного энергетического обследования в установленный срок, утвержденного Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 22 ноября 2011 года № 653; Административного регламента по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению государственного контроля и надзора за соблюдением в пределах своей компетенции собственниками нежилых зданий, строений, сооружений в процессе их эксплуатации требований энергетической эффективности, предъявляемых к таким зданиям, строениям, сооружениям, требований об их оснащении приборами учета используемых энергетических ресурсов

утвержденного Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 декабря 2011 года № 697.

(перечень нормативных актов)

Вам предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки. Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке. Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.

Предписание выдал:
Государственный
инспектор отдела
государственного энергетического
надзора и надзора за
гидротехническими сооружениями
по Саратовской области



Токарев Д.А.

(подпись, печать)

С содержанием предписания ознакомлена:

(подпись)

Зубкина Л. С.

(расшифровка подписи)

Первый экземпляр предписания для исполнения получил:

Заведующая МДОУ «Детский сад «Березка» села Березняки Воскресенского
района Саратовской области  Зубкина Любовь Сергеевна

(должность, подпись, ФИО)

(расшифровка подписи)

«20» февраля 2015 г.